



产品认证证书

证书编号: CQC21012291181

发证日期: 2021 年 03 月 30 日

有效期至: 2031 年 03 月 30 日

委托人名称 Condor Pressure Control GmbH
及注册地址 Warendorfer Strasse 47-51, 59320 Ennigerloh-Westkirchen, Germany

制造商名称 Condor Pressure Control GmbH
及注册地址 Warendorfer Strasse 47-51, 59320 Ennigerloh-Westkirchen, Germany

生产企业名称 Condor Pressure Control GmbH
及生产地址 Warendorfer Strasse 47-51, 59320 Ennigerloh-Westkirchen, Germany

产品名称和系列、规格、型号 压力开关
MDR-N Ui :500V ;AC-15 :Ue/Ie :AC250V/3A, AC250V/5A ;DC-13 : Ue/Ie :DC125V/0.05A、
DC125V/0.4A ; IP65 ; IP67 ; Ith : 5A ; Uimp : 2.5kV ; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.5-2017

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 陆楠

中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC21012291181

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

MDR-N	☐	☐	☐	☐	C	<=example
I	II	III	IV	V	VI	

I 系列号 - 压力开关
MDR-N 系列

II 操作压力

0	-0.9 - 0 bar
2	0.1 - +2 bar
3	-0.9 - +3 bar
6	0.2 - +6 bar
11	3.0 - +11
16	0.2 - +16 bar

III 压力连接头

R	G1/4"
T	法兰头
N	1/4"NPT
C	CNOMO

附件



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC21012291181

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

IV 电气连接头

A	DIN 43650A/EN 175301-803-A 接头, 不带插座
B	DIN 43650A/EN 175301-803-A 接头, 带插座
C	DIN 43650A/EN 175301-803-A 接头, 不带插座, 旋转 180°
D	DIN 43650A/EN 175301-803-A 接头, 带插座, 旋转 180°
M	M12x1 接头, 不带插座
K	M12x1 接头, 带插座

V 触头

S	AVL32053 -银触头
G	AVL3205613 -金触头

VI 客户编号

C	Condor
---	--------

附件



中国质量认证中心



PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC21012291181

Valid from: Mar.30,2021

Valid until: Mar.30,2031

**NAME AND REGISTERED
ADDRESS OF THE APPLICANT**

Condor Pressure Control GmbH
Warendorfer Strasse 47-51, 59320 Ennigerloh-Westkirchen, Germany

**NAME AND REGISTERED
ADDRESS OF THE
MANUFACTURER**

Condor Pressure Control GmbH
Warendorfer Strasse 47-51, 59320 Ennigerloh-Westkirchen, Germany

**NAME AND LOCATION
OF THE FACTORY**

Condor Pressure Control GmbH
Warendorfer Strasse 47-51, 59320 Ennigerloh-Westkirchen, Germany

**PRODUCT NAME, MODEL
AND SPECIFICATION**

Pressure Switch
MDR-N Ui : 500V ; AC-15 : Ue/Ie : AC250V/3A, AC250V/5A ; DC-13 : Ue/Ie : DC125V/0.05A,
DC125V/0.4A ; IP65 ; IP67 ; Ith : 5A ; Uimp : 2.5kV ; See the Appendix

**THE STANDARDS AND
TECHNICAL REQUIREMENTS
FOR THE PRODUCTS**

GB/T 14048.5-2017

**TYPE OF CERTIFICATION
SCHEMES**

Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC12-000001-2020.

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: www.cnca.gov.cn



SIGNATURE:

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO. : CQC21012291181

page 1 of 2

paper:

This certificate and attachments shall be used at the same time, and the verification instructions can be found in the main certificate.

Explanation of model number:

MDR-N	☐	☐	☐	☐	C	<= example
I	II	III	IV	V	VI	

I Base Series - pressure switches
MDR-N series

II Operating Pressure

0	-0.9 - 0 bar
2	0.1 - +2 bar
3	-0.9 - +3 bar
6	0.2 - +6 bar
11	3.0 - +11
16	0.2 - +16 bar

III Pressure Connection

R	G1/4"
T	Flange
N	1/4"NPT
C	CNOMO

Annex



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO. : CQC21012291181

page 2 of 2

paper:

This certificate and attachments shall be used at the same time, and the verification instructions can be found in the main certificate.

IV Connection

A	Plug (male) without socket DIN 43650A/EN 175301-803-A
B	Plug (male) with socket DIN 43650A/EN 175301-803-A
C	Plug (male) without socket DIN 43650A/EN 175301-803-A-rotated 180°
D	Plug (male) with socket DIN 43650A/EN 175301-803-A-rotated 180°
M	M12x1 (male) without socket
K	M12x1 (male) with socket

V Contacts

S	AVL32053 - with Ag contacts
G	AVL3205613 - with Au contacts

VI Type/Printing

C	Condor
---	--------

Annex



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2021980305000138

CondorPressureControlGmbH (生产者) 及温州安达信科技有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

CondorPressureControlGmbH (生产者) 及温州安达信科技有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: CondorPressureControlGmbH
生产者地址: Warendorfer Strasse 47-51, 59320 Ennigerloh-Westkirchen, Germany
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 压力开关
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.5-2017
生产企业名称: CondorPressureControlGmbH
生产企业地址: Warendorfer Strasse 47-51, 59320 Ennigerloh-Westkirchen, Germany

生产者联系信息

名称: CondorPressureControlGmbH
地址: Warendorfer Strasse 47-51, 59320 Ennigerloh-Westkirchen, Germany
联系人: Rudi Laukoetter
电话: +49 2587 / 89-177
电子邮箱: rlaukoetter@condor-cpc.com
自我声明时间: 2021-04-06
自我声明地点: Ennigerloh
指定签字人: R. D. Laukoetter
签章:

Condor Pressure
Control GmbH
Warendorfer Strasse 47-51
D-59320 Ennigerloh

授权代表信息

名称: 温州安达信科技有限公司
地址: 浙江省温州市鹿城区浙江省温州市鹿城区望江路迎潮大厦710室
联系人: 高俏青
电话: 021-38134800
电子邮箱: 691233367@qq.com
自我声明时间: 2021-04-06
自我声明地点: 温州
指定签字人: 高俏青
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980305000138

产品系列、型号、规格:

M DR-N U i: 500V; AC-15: U e/Ie: AC 250V/3A、AC 250V/5A; DC-13: U e/Ie: DC 125V/0.05A、
DC 125V/0.4A; IP65; IP67; Ith: 5A; U in p: 2.5kV; 型号解释详见附件

生产者联系信息

名称: CondorPressureControl GmbH
地址: Warendorfer Strasse 47-51, 59320
Ennigerloh-Westkirchen, Germany
联系人: Rudi Laukoetter
电话: +49 2587 / 89-177
电子邮箱: rlaukoetter@condor-cpc.com
自我声明时间: 2021-04-06
自我声明地点: Ennigerloh
指定签字人: R. Laukoetter
签章: [Signature]

授权代表信息

名称: 温州安达信科技有限公司
地址: 浙江省温州市鹿城区浙江省温州市鹿城区望江路迎潮大厦710室
联系人: 高俏青
电话: 021-38134800
电子邮箱: 69123367@qq.com
自我声明时间: 2021-04-06
自我声明地点: 温州
指定签字人: 高俏青
签章: [Signature]

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。